



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
EXTENSION
N° : 01/08.05 du 24/05/2016

La Société : SOUCHIER-BOULLET SAS
11, rue des Campanules
CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Date de fin de validité du
31/12/2018

Titulaire numéro : 01

Usine : 70400 - HERICOURT

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits :	DAC / DCM à relâchement de câble d'acier
----------------------------	---

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/08.05 du 24/05/2016

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) relâchement de câble acier

Gamme	TREUIL DCM/DAC MODULAIRE TL 2500
Référence commerciale	33253-7
Option	N° 1
Module	sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à relâchement de câble acier

Gamme	TREUIL DCM/DAC MODULAIRE TL 2500
Référence commerciale	33466-9 / 33466-8 / 33466-7 / 33466-6 / 33667-3 / 33667-2 / 33667-1 / 33667-0
Option	N° 1
Module	33465-9 / 33465-8 / 33465-7 / 33465-6

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique de type impulsif et à relâchement de câble acier

Gamme	TREUIL DCM/DAC MODULAIRE TL 2500
Référence commerciale	33464-2 / 33664-2
Option	N° 1
Module	33665-1

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique de type impulsif et à relâchement de câble acier

Gamme	TREUIL DCM/DAC MODULAIRE TL 2500
Référence commerciale	33467-3 / 33467-2 / 33467-1 / 33467-0 / 33667-9 / 33667-8 / 33667-7 / 33667-6
Option	N° 1
Module	33665-19 / 33665-18 / 33665-17 / 33665-16

INTITULE DES OPTIONS

Option N° 1 :	Capot plastique
---------------	-----------------

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.



Ce certificat est constitué de 3 pages

**DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/08.05 du 24/05/2016

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.


Directeur Général
Franck LEBEUGLE