

**CES COTES SONT DONNEES POUR INFORMATIONS
ET NECESSITENT UNE ETUDE AFIN DE VALIDER
L'IMPLANTATION DEFINITIVE DU PRODUIT**

| Réf. | Ø ext tube | Ø ext enroulement | Largeur PL | Hauteur PL | Cote A | Cote B |
|------|-------------|-------------------|------------|------------|--------|--------|
| 0 | 159 x 4.5 | 380 | 2400 | 2400 | 730 | 400 |
| 1 | 219.1 x 5.9 | 500 | 3420 | 4580 | 860 | 485 |
| | | 400 | 4920 | 1540 | 810 | 485 |
| 2 | 273 x 6.3 | 550 | 4380 | 4550 | 900 | 540 |
| | | 400 | 6080 | 1526 | 825 | 540 |
| 3 | 323 x 7.1 | 650 | 4290 | 7598 | 975 | 620 |
| | | 550 | 5790 | 3534 | 925 | 620 |
| | | 500 | 6290 | 2547 | 900 | 620 |
| | | 400 | 7190 | 1498 | 850 | 620 |
| 4 | 419 x 10 | 850 | 5620 | 11534 | 1115 | 705 |
| | | 740 | 5720 | 9600 | 1060 | 705 |
| | | 690 | 6220 | 7594 | 1035 | 705 |
| | | 590 | 8220 | 3462 | 985 | 705 |
| 5 | 508 x 11 | 1000 | 5150 | 19610 | 1190 | 800 |
| | | 850 | 6950 | 11525 | 1115 | 800 |
| | | 690 | 9650 | 3483 | 1035 | 800 |

**Alimentation TRI:
400 V - 50Hz (-10/+15%)**

**Détection incendie:
24 ou 48V
A rupture ou Emission**

**IND B:25-07-13 Classement PF > E
IND A:12-05-05 Ajout de la Réf. 0**


PAGE: 1/1 Plan: B477B 11/02/2004

**RESERVATIONS
MAÇONNERIES**

Rideau Métallique

TYPE : 34 E 120

Position moteur



boulet
PORTES COUPE-FEU
"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tél. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boulet.fr